



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-039148K
2. 의뢰자
  - 업체명 : 대원산업(주)
  - 주소 : 경기도 부천시 오정구 옥산로278번길 29 (내동)
3. 시험기간 : 2020년 03월 25일 ~ 2020년 04월 07일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 알미늄테이프(DWT-4000)
6. 시험방법
  - (1) KS T 1028 : 2018

▶ 시료 ;



확인	작성자 성명	정세윤		기술책임자 성명	송영민	
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						


2020년 04월 07일  
한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 08503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) ☎ (02)2102-2771

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



# 시험성적서

성적서번호 : CT20-039148K

## 7. 시험결과

1) 알미늄테이프(DWT-4000)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
유지력 (9.8 N, 1 h)	mm	(1)	0.1 이하	(23 ± 2) °C / (50 ± 5) % R.H.	A
초기 점착력(볼 시험법)	볼 번호	(1)	31		
180 ° 당겨 벗김 점착력	N/10 mm	(1)	5.27		

※ 시험장소

A : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동)

----- 끝 -----

